



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.283

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полар Инвест»
ОГРН: 1024700555043, ИНН: 7806104671
188640 Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск, Южное шоссе, дом 148, офис 301
телефон: +7 (812) 327-65-01, email: info@meliconpolar.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полар Инвест»
ОГРН: 1024700555043, ИНН: 7806104671
188640 Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск, Южное шоссе, дом 148, офис 301
телефон: +7 (812) 327-65-01, email: info@meliconpolar.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-положение органа по сертификации, выпавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкции из камней бетонных СКЦ-1Р-25 (250×120×62) (КСР-ПР-250-150-F100-2100 ГОСТ 6133-2019). Торговая марка «Меликонполар». Выпускаемые по ТУ 5741-008-49975776-2010. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.11.141

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости - REI 150 по ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94; класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012

код ТН ВЭД
6810 11 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0303-НСС/ПБ-2020 от 28.10.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2020 по 28.10.2023

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации